

**УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 3 «Солнышко» (МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»)**

«ДЕТСКИЙ САД № 3 «Солнышко» (МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»)
ИНН/ КПП 2457065307 /245701001; ОГРН 1072457004762; ОКВЭД 85.11.

663305, Красноярский край, г. Норильск, улица Кирова, дом 18/А(3919) 23 80 40; ☐.mdou 3@norcom.ru

Информация об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.07.2022 г.

1. В 2 квартале 2022 года вынесены предписания.

- МЧС от от «26» августа 2021 года № 143/1/1-33

- Роспотребнадзор от "24" февраля 2022 года № 4370

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, руб	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
143/1/1	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	55 080,00	143/1/1	На 4 этаже дверь из п. № 6 (складское помещение) в п. № 7 (согласно технического паспорта) не имеет требуемого предела огнестойкости. Не предоставлена документация, подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена противопожарной двери. Сумма с установкой, доставкой 1 шт. Планируется дополнительное финансирование.
143/1/2	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/2	На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 2 в п. № 35 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/3	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/3	На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 14 в п. № 13 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года.
143/1/4	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/4	На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 45 в п. № 43 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери.

143/1/5	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/5	На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 4 в п. № 7 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Денги предусмотрены в бюджете 2022 года Не выполнено, требуется замена запора на двери. Денги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/6	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/6	На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 22 в п. № 7 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Денги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/7	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/7	На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 29 в п. № 35 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Денги предусмотрены в бюджете 2022 года

143/1/8	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/8	На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 36 в п. № 35 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Денги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/9	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/9	На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 43 в п. № 41 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Денги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/10	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/10	На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 10 в п. № 11 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Денги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/11	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/11	На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 1 в п. № 27 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Денги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/12	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/12	На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 35 в п. № 34 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Денги предусмотрены в бюджете 2022 года

143/1/13	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/13	На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 30 в п. № 34 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/14	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/14	На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 4 в п. № 26 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/15	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/15	На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 6 в п. № 11 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/16	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/16	На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 15 в п. № 19 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/17	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/17	На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 21 в п. № 19 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/18	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	55 080,00	143/1/18	На 2 этаже дверь из п. № 6 в п. № 62 (согласно технического паспорта) не имеет требуемого предела огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена противопожарной двери. Сумма с установкой, доставкой Планируется дополнительное финансирование.
143/1/19	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/19	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 36 в п. № 29 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года

143/1/20	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/20	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 35 в п. № 37 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/21	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/21	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 15 в п. № 50 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/22	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/22	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 15 в п. № 14 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/23	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/23	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 40 в п. № 44 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/24	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/24	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 46 в п. № 44 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/25	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/25	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 35 в п. № 37 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/26	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/26	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 56 в п. № 55 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/27	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/27	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 57 в п. № 55 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года

143/1/28	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/28	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 2 в п. № 1 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/29	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0	143/1/29	На 1 этаже в п. № 9 аппарат отключения электроснабжения расположен внутри складского помещения	01.08.2022	Не выполнено, производится сметный расчет
143/1/30	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0	143/1/30	На 1 этаже в п. № 8 аппарат отключения электроснабжения расположен внутри складского помещения	01.08.2022	Не выполнено, производится сметный расчет
143/1/31	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/31	На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 2 в п. № 1 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/32	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	324,00	143/1/32	На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 37 в п. № 36 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена запора на двери. Деньги предусмотрены в бюджете 2022 года
143/1/33	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	55 080,00	143/1/33	На 1 этаже дверь п. № 30 (согласно технического паспорта) не имеет требуемого предела огнестойкости. Не предоставлена документация, подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ	01.08.2022	Не выполнено, требуется замена противопожарной двери. Сумма с установкой, доставкой 1 шт. Планируется дополнительное финансирование.
6	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	520,00(1 шт.)	6	п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии индивидуальных сидений для каждого ребенка на унитазы, размещенные в зоне санитарных узлов групповых ячеек	03.04.2023	Не выполнено, требуется приобретение индивидуальных сидений в количестве 262 шт. Планируется дополнительное финансирование.

Мамаев

Т.Н. Мамай

И.о. заведующего учреждением