

**УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

«ДЕТСКИЙ САД № 3 «Солнышко» (МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»)

663305, Красноярский край, г. Норильск, улица Кирова, дом 18/А(3919) 23 80 40; ☐:mdou 3@norcom.ru ИНН/ КПП 2457065307/245701001; ОГРН 1072457004762; ОКВЭД 85.11.

Информация об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.10.2022 г.

1. В 3 квартале 2022 года вынесены предписания.

-МЧС от «26» августа 2021 года № 143/1/1-33

- Роспотребнадзор от "24" февраля 2022 года № 4370

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс.руб	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
МЧС от «26» августа 2021 года № 143/1/1-33							
143/1/1	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	55,08	143/1/1	На 4 этаже дверь из п. № 6 (складское помещение) в п. № 7 (согласно технического паспорта) не имеет требуемого предела огнестойкости. Не предоставлена документация, подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.	01.08.2022	Выполнено
143/1/2	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/2	На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 2 в п. № 35 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено
143/1/3	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/3	На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 14 в п. № 13 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено
143/1/4	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/4	На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 45 в п. № 43 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено
143/1/5	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/5	На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 4 в п. № 7 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено
143/1/6	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/6	На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 22 в п. № 7 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено
143/1/7	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/7	На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 29 в п. № 35 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено

143/1/23	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/23	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 40 в п. № 44 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено
143/1/24	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/24	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 46 в п. № 44 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено
143/1/25	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/25	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 35 в п. № 37 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено
143/1/26	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/26	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 56 в п. № 55 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено
143/1/27	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/27	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 57 в п. № 55 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено
143/1/28	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/28	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 2 в п. № 1 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено
143/1/29	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0	143/1/29	На 1 этаже в п. № 9 аппарат отключения электроснабжения расположен внутри складского помещения	01.08.2022	Выполнено
143/1/30	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0	143/1/30	На 1 этаже в п. № 8 аппарат отключения электроснабжения расположен внутри складского помещения	01.08.2022	Выполнено
143/1/31	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/31	На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 2 в п. № 1 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено
143/1/32	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0,33	143/1/32	На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 37 в п. № 36 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022	Выполнено
143/1/33	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	55,08	143/1/33	На 1 этаже дверь п. № 30 (согласно технического паспорта) не имеет требуемого предела огнестойкости. Не предоставлена документация, подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ	01.08.2022	Выполнено
Роспотребнадзор от "24" февраля 2022 года № 4370							
1	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0	1	Отсутствие сведений о проведении ревакцинации против дифтерии каждые 10 лет от момента последней ревакцинации сотрудников	03.04.2023	Выполнено
2	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0	2	Отсутствие сведений по профилактике инфекционных болезней», выразившиеся в не соблюдении периодичности (1 раз в год) проведения медицинских осмотров (обследований) сотрудников в целях раннего выявления туберкулеза, а именно: при анализе сведений личной медицинской книжки	03.04.2023	Выполнено
3	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0	3	Отсутствие требований в части прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников учреждения с периодичностью не реже 1 раза в 2 года	03.04.2023	Выполнено

4	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0	4	Использовании на пищеблоке для приготовления блюд (гарниры, 2 блюда) посуды из алюминия	03.04.2023	Выполнено
5	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0	5	Отсутствие в 1 младшей «Б» группе «Крепыши», в ежедневном меню основного (организованного) питания на 09.02.2022, размещенном в доступном для родителей месте (групповой ячейке), информации о калорийности порции п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии индивидуальных сидений для каждого ребенка на унитазах, размещенные в зоне санитарных узлов групповых ячеек	03.04.2023	Выполнено
6	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	130,00	6		03.04.2023	Не выполнено, требуется приобретение индивидуальных сидений в количестве 250 шт. Планируется дополнительное финансирование.
7	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0	7	Не соблюдение гигиенических нормативов по количеству детей в группе для детей дошкольного возраста (от 3-х лет до 7 лет) исходя из расчета нормы площади спальной комнаты на 1 ребенка, а именно: согласно представленной информации (списочная наполняемость детей по группам, поэтажный план учреждения) установлено: списочный состав детей старшей «А» группы «Капитошка» составляет 24 ребенка, площадь спальной - 42,6 м ² , площадь на 24 ребенка составляет 1,78 м ² (при нормативе не менее 2,0 м ²); списочный состав детей подготовительной «А» группы «Колокольчик» составляет 25 детей, площадь спальной - 41,4 м ² , площадь на 1 ребенка составляет 1,66 м ² (при нормативе не менее 2,0 м ²)	03.04.2023	Выполнено
8	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0	8	Не соответствие детской мебели с ростом воспитанников, а именно: согласно представленному списку воспитанников с указанными росто-возрастными показателями, а также фактически используемой детской мебели установлено: в 1 младшей «Б» группе «Крепыши» установлены столы с маркировкой белого цвета (номер мебели 0) для детей с ростом 850-1000 мм, вместе с тем, при наличии в данной группе 4-х воспитанников с ростом до 850 мм. отсутствует мебель с маркировкой черного цвета (номер мебели 00)	03.04.2023	Выполнено
9	МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»	г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 «А»	0	9	Дефект пола в складском помещении № 2 пищеблока, а именно: нарушена целостность напольной керамической плитки	03.04.2023	Выполнено

Хорошее

Заведующий учреждением

Л.В. Роженко